

**OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA  
KNIN**

**22 300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 2**

Klasa: 602-02/21-03/148

Urbroj: 2182/1-12/1-2/01-21-2

Knin, 8. studenoga 2021.

Na temelju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova,  
KLASA: 602-02/18-03/37, URBROJ: 2182/1-12/1-2-18-1 od 20. veljače 2018. godine, članka 73.  
Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, ravnatelj Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, Knin, donosi

**POZIV**

**za dostavu ponuda za nastavak sanacije sustava grijanja  
evid. br. 5/2021.**

**Pozivamo Vas na davanje ponude za nastavak sanacije sustava grijanja**

**NARUČITELJ:**

OŠ dr. Franje Tuđmana

Nelipićeva 2

22 300 Knin

OIB: 27151565686

Kontakt: 022/460-414

E-mail: ured@os-drfranjetudmana-knin.skole.hr

**OPIS PREDMETA NABAVE:**

- **Nastavak sanacije sustava grijanja**

**PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE UKUPNO IZNOSI:**

**60.000,00 ( u cijenu uračunat PDV )**

**Uz poziv se nalazi opis radova i materijali za izvođenje istih ( troškovnik radova i materijala ).**

**KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:**

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

**NAČIN DOSTAVE PONUDE:**

Ponude se dostavljaju poštom na adresu ili osobno u tajništvo škole:

**OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA**


**Nelipićeva 2**


**22 300 Knin**

Rok za dostavu ponuda je 17. studenoga 2021. godine, srijeda, 12.00 sati.

Ponude koje nisu zaprimljene u propisanom roku ne će se otvarati. Otvaranje ponuda će se održati 22. studenoga 2021. u 12.00 sati.

Ponuđači će biti obaviješteni o odabiru elektronskim putem u roku od 5 dana od dana donošenja odluke o odabiru ponuditelja.

  
Ravnatelj  
**KNIN**  
Silvijo Norac – Kljajo dipl. teolog



# TROŠKOVNIK

stavka	opis stavke	radova i materijala.		jed. cijena	ukupna cijena
1.	Dobava i zamjena kuglastog, prirubničkog ventila za vodu NO 80 NP6 (180mm)	kom	8	-	-
2.	Dobava i zamjena kuglastog, prirubničkog ventila za vodu NO 65 NP6 (170mm)	kom	2	-	-
3.	Dobava i zamjena kuglastog, prirubničkog ventila za vodu NO 50 NP6 (145mm)	kom	2	-	-
4.	Dobava i zamjena kuglastog, prirubničkog ventila za vodu NO 25 NP6 (155mm)	kom	2	-	-
5.	Dobava i zamjena membranske ekspanzijske posude Volumena 100 l Pmax=6 bar.	kom	2	-	-
6.	Demontaža zaštitne pumpe kotla 2, GRUNDFOS te dobava, ugradnja, električno spajanje i puštanje u rad nove cirkulacijske pumpe za centralno grijanje sa elektroničkom regulacijom broja okretaja IMP, tip NMT MAX 40-120F.	kom	1	-	-
7.	Izolacija razdjelnika, sabirnika i cjevovoda na mjestima zahvata, mineralnom vunom debljine 50 mm u aluminijskom limu.	m <sup>2</sup>	12	-	-
8.	Putni trošak izolatera	paušal	1	-	-
9.	Putni trošak montera:	kpl	1	-	-
<b>UKUPNO:</b>					