

OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA
Kneza Ivaniša Nelipića 2

22 300 Knin

PRAVILNIK ZAŠTITE OD POŽARA

Knin, 2026.

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj, 92/10, i 114/22), a u svezi s člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara („Narodne novine“, broj 116/11) te člankom 153. Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, Školski odbor Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, Kneza Ivaniša Nelipića 2, 22300 Knin, na sjednici održanoj dana 26. veljače 2026. godine donosi sljedeći:

PRAVILNIK ZAŠTITE OD POŽARA

Osnovne škole dr. Franje Tuđmana

1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donesenih na temelju Zakona, kao i drugih zakona i propisa čijim se odredbama određuju i uređuju pitanja od značaja za sprječavanje požara i drugih nesreća te gubitka ili oštećenja sredstava za rad i zaštita života i zdravlja ljudi.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

- mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili pak smanjuje opasnost od nastanka požara
- način upoznavanja zaposlenika, prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo, o opasnostima požara na radnom mjestu
- obveze zaposlenika zaduženih za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za gašenje požara
- obveze zaposlenika za provedbu mjera zaštite od požara i odgovornosti zbog neprimjenjivanja propisanih mjera zaštite od požara
- dužnosti zaposlenika u slučaju nastanka požara, prijelazne i završne odredbe.

Članak 3.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na zaposlenike Škole. Treće osobe za vrijeme boravka u Školi dužne su u svezi sa zaštitom od požara pridržavati se mjera i naloga zaposlenika Škole.

Zaposlenicima iz ovog članka smatraju se:

- zaposlenici u radnom odnosu na neodređeno i određeno radno vrijeme
- osobe na stručnom osposobljavanju ukoliko iste postoje u Školi
- zaposlenici/izvršitelji koji obavljaju određene poslove na osnovi drugog ugovora (npr. ugovora o djelu, ugovora o autorskom honoraru i sl.).

Članak 4.

Sastavni dio ovog Pravilnika su:

- rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara
- plan evakuacije i spašavanja
- popis i raspored vatrogasnih aparata
- upisnik o održavanju vatrogasnih aparata (redovni, periodični pregled i kontrolno ispitivanje).

Članak 5.

Sustav zaštite od požara i tehnoloških eksplozija obuhvaća norme ponašanja zaposlenika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadržavanja u građevinama i na prostoru Škole, kao i tehničke normative, norme i upute u svezi građevina, pogona i drugih sredstava rada.

Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normativne, upravne, tehničke, organizacijske, obrazovne, propagandne naravi utvrđene Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom, čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

Članak 6.

Svaki zaposlenik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je utvrđeno Zakonom, podzakonskim aktima, odlukom tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i zabranama.

Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom I. ovog članka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u Školi radi privremenog ili povremenog obavljanja posla te radi obavljanja posla po posebnom ugovoru.

Zaposlenici drugih tvrtki koji obavljaju određene poslove za Školu dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbi i naputaka odgovorne osobe za zaštitu od požara.

Prije početka izvođenja radova, vanjski izvođač radova dužan je imenovati osobu za provođenje mjera zaštite od požara.

Članak 7.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

- temeljne odredbe u svezi provedbe i unaprjeđivanja zaštite od požara
- ustrojstvo i način obavljanja poslova zaštite od požara
- osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara
- obveze i odgovornosti vezano za provedbu mjera zaštite od požara

- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara
- način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole
- način upoznavanja zaposlenika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta
- način osposobljavanja zaposlenika za rukovanje opremom za gašenje požara
- zaposlenici zaduženi za održavanje opreme za gašenje požara s opisom zaduženja
- održavanje instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar
- kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara
- postupanje zaposlenika u slučaju nastanka požara.

Članak 8.

Dokumentacija, nalazi i mišljenja, uvjerenja, svjedodžbe, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se u zbirku isprava kod ravnatelja/tajnika škole.

II. USTROJSTVO I NAČIN RADA I POSTUPANJA U SLUČAJU POŽARA

Članak 9.

Poslove zaštite od požara u Školi obavlja zaposlenik zadužen za poslove zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara, a kojeg imenuje ravnatelj u pisanom obliku.

Članak 10.

Ukoliko nema odgovarajućeg zaposlenika Škola može poslove zaštite od požara prenijeti na ovlašteno trgovačko društvo.

Članak 11.

Zaposlenici su obvezni postupati preventivno, odnosno da svojim postupcima i radom ne dovedu do nastanka požara. Ustroj obuhvaća provođenje tehničkih i organizacijskih mjera zaštite od požara u koje su uključeni svi zaposlenici u skladu sa svojim radnim mjestom, osobito zaposlenici s posebnim odgovornostima.

Članak 12.

Organizaciju redovitog servisiranja i funkcionalnog ispitivanja uređaja i sredstava za dojavu, gašenje i sprječavanje širenja požara obavlja odgovorna osoba iz ovlaštene ugovorne tvrtke.

Članak 13.

Vatrogasnom intervencijom zapovijeda radnik koji je u ugroženom prostoru zatečen, upoznat je za rukovanje aparatom za gašenje požara, do trenutka kad na intervenciju izađe Javna vatrogasna postrojba grada Knina, kada vođenje intervencije preuzima zapovjednik tog društva ili postrojbe.

III. BROJ, NAZIV RADNOG MJESTA I STRUČNA SPREMA OSOBA ZADUŽENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPRJEĐENJA STANJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 14.

Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara je ravnatelj Škole.

Članak 15.

Broj potrebnih zaposlenika za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenja stanja zaštite od požara utvrđuje ravnatelj Škole, prema planu zaštite od požara, odnosno obvezama u svezi zaštite od požara.

Članak 16.

Poslove zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara, Škola je prenijela na ovlašteno trgovačko društvo „Zagrebinspekt“.

Zaposlenik Škole - domar, srednja stručna sprema, zadužen je za obavljanje poslova zaštite od požara i provodi mjere zaštite od požara.

IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI VODITELJA I DRUGIH ZAPOSLENIKA ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 17.

U Školi pored ravnatelja u poslovima zaštite od požara sudjeluje i domar.

Njihove obveze su:

- svakodnevno obavljanje kontrole mjera zaštite od požara
- osiguranje provođenja mjera zaštite od požara (dostupnost vatrogasnih aparata, provođenje zabrane pušenja i dr.)
- briga da prostorije i prostori budu uredni i čisti, hodnici prohodni
- poduzimanje mjera da se uočeni nedostaci otklone
- predlaganje poboljšanja i unaprjeđenje mjera zaštite od požara
- poticanje radnika na provođenje propisanih mjera zaštite
- briga da ni jedan novozaposleni radnik ne počne s radom, a da nije upoznat s opasnostima na radnom mjestu, mjerama zaštite, te da je stručno i praktički osposobljen za gašenje požara i uporabu vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara.

Obveze prema organima nadzora

Članak 18.

Zaposlenik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara pruža pomoć organu nadzora - inspekciji zaštite od požara pri utvrđivanju činjenica i daje potrebne isprave na uvid.

Članak 19.

Svi zaposlenici obvezni su provoditi mjere što ih inspekcija zaštite od požara utvrdi u okviru svojih funkcija i ovlaštenja u postavljenim rokovima.

Članak 20.

Ravnatelj Škole osigurava izvršenje mjera koje naredi inspekcija zaštite od požara.

Obveze odgovorne osobe u provedbi mjera zaštite od požara

Članak 21.

Odgovorna osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara dužna je:

- brinuti o rokovima za ispitivanje opreme za dojavu i gašenje požara te o ispitivanjima električne instalacije
- brinuti o provođenju mjera zaštite od požara naloženih rješenjem nadležnog inspektora za zaštitu od požara
- podnositi stručne prijedloge na unaprjeđivanju mjera zaštite od požara
- predlagati nabavku vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara
- voditi evidencije o obavljenim pregledima vatrogasne opreme, kao i druge evidencije iz područja zaštite od požara
- osiguravati primjenu propisa o zaštiti od požara kod održavanja ili rekonstrukcije prostorija, uređaja i instalacija
- sudjelovati u izradi akata iz područja zaštite od požara.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara odgovorna osoba ima pravo:

- udaljiti zaposlenike i druge osobe iz radnih prostora, ako svojim postupcima neposredno ugrožavaju sigurnost imovine
- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili životi i zdravlje zaposlenika
- utvrđeno neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara prijaviti ravnatelju.

Obveze zaposlenika u provedbi mjera zaštite od požara

Članak 22.

Dužnost zaposlenika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru
- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu
- uspješno završiti obuku osposobljavanja za gašenje te spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena pratiti funkcioniranje i ispravnost uređaja i instalacija i drugih sredstava u radnoj okolini i svaki kvar ili neispravnost, koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti neposrednom rukovoditelju
- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru
- brinuti da pristup radnom mjestu bude slobodan, kako bi se u slučaju potrebe mogla nesmetano koristiti oprema za gašenje požara

- odbiti rad na radnom mjestu ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozija
- aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i njihovim dijelovima
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara.

Članak 23.

Lakša povreda radne obveze iz područja zaštite od požara i eksplozija su:

- nesudjelovanje u gašenju požara i sprječavanju nastanka širenja požara ako su nastale manje štete, odnosno, ako su uzrokovane lakše posljedice po zdravlje i život zaposlenika ili imovine
- nemarno ili nesavjesno obavljanje radne obveze iz zaštite od požara pri kojem je došlo da lakše posljedice po zaposlenike ili imovinu
- nemarno ili nesavjesno ponašanje prema opremi i sredstvima za gašenje požara
- neopravdano odbijanje izvršenja pojedine odluke, instrukcije i naputka iz zaštite od požara koje je naložio neposredni rukovoditelj, a zbog čega je došlo do požara ili eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje zaposlenika ili imovine
- neprijavljivanje neposrednom rukovoditelju pojavu (kvar i sl.) koja može prouzročiti požar ili eksploziju, ako je time nastala lakša posljedica za život ili zdravlje zaposlenika ili imovine
- odbijanje rada dužeg od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara ako je time nastala lakša posljedica za život i/ili zdravlje zaposlenika ili imovine.

Članak 24.

Teža povreda radne obveze iz područja zaštite od požara i eksplozija su:

- nesudjelovanje u gašenju požara i sprječavanju nastanka širenja požara ako su nastale veće štete, odnosno, ako su uzrokovane teške posljedice po zdravlje i život zaposlenika ili imovine
- nemarno ili nesavjesno obavljanje radne obveze iz zaštite od požara čijim postupkom je uzrokovan požar i/ili eksplozija, a zbog čega je došlo do teške posljedice po zaposlenike ili imovinu
- rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara zbog čega je već bilo težih posljedica za zdravlje zaposlenika i imovine
- neopravdano odbijanje izvršenja pojedine odluke, instrukcije i naputka iz zaštite od požara koje je naložio neposredni rukovoditelj, a zbog čega je došlo do požara ili eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje zaposlenika ili imovine

- neprijavljivanje neposrednom rukovoditelju pojave (kvar i sl.) koja može prouzročiti požar ili eksploziju
- nepridržavanje propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara, sukladno ovom Pravilniku, ako je time učinjena teška posljedica za život ili zdravlje zaposlenika i imovine
- odbijanje rada dužeg od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara ako je time nastala teža posljedica za život ili zdravlje zaposlenika ili imovine.

V. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 25.

Zaposlenici s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara imaju sljedeće ovlasti:

- predlagati poduzimanje mjera zaštite od požara koje mogu sami poduzeti
- stalno kontrolirati primjenu propisanih mjera zaštite od požara
- udaljiti zaposlenike koji se ne pridržavaju propisanih mjera zaštite od požara i o tome obavijestiti ravnatelja
- obavljati ostale poslove za koje su ovlašteni i provoditi mjere inspektora zaštite od požara.

Članak 26.

Posebna ovlaštenja i dužnosti u području zaštite od požara imaju:

- odgovorna osoba - ravnatelj Škole,
- zaposlenik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara.

Članak 27.

Dužnosti ravnatelja su:

- udaljiti svakog zaposlenika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere zaštite od požara
- prekinuti rad na radnom mjestu ili sredstvu rada ako utvrdi da postoji izravna opasnost za nastanak i širenje požara ili se poslovi i radne operacije izvode na način suprotan pravilima zaštite od požara

- u slučaju neizvršavanja obveza zaposlenika u primjeni i provedbi mjera zaštite od požara pokrenuti stegovni postupak za utvrđivanje povrede radne dužnosti protiv zaposlenika koji tu obvezu ne izvršavaju.

Članak 28.

Ravnatelj je odgovoran za:

- kontrolu primjene propisa iz područja zaštite od požara na projektu za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih građevina te nabavku opreme i sredstava za rad
- kontrolu osposobljenosti i uvježbanosti zaposlenika u rukovanju sredstvima za siguran rad i sredstvima za gašenje požara
- kontrolu izvršenih rekonstrukcija ili adaptacija u građevinama glede provođenja mjera zaštite od požara
- kontrolu provođenja mjera zaštite od požara na radnim mjestima
- izradu općih akata
- organizaciju osposobljavanja i obuku za zaštitu od požara, te vođenje evidencija o tome
- vođenje brige o servisiranju i ispitivanju uređaja i sredstava za dojavu i gašenje požara.

VI. NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA TE OVLAŠTENJA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE

Članak 29.

Svaki zaposlenik dužan je prijaviti odgovornoj osobi - ravnatelju svaki veći poremećaj ili uočenu opasnost od požara ili eksplozije.

Članak 30.

Unutarnja kontrola provodi se:

- neposrednim izvidom
- davanjem potrebnih uputa i naloga
- pribavljanjem pisanih izvješća.

Članak 31.

Odgovorna osoba za obavljanje poslova zaštite od požara nositelj je cjelokupnih poslova iz područja zaštite od požara. Odgovorna osoba surađuje s vatrogasnom postrojbom MUP-a i nadležnom inspekcijom zaštite od požara.

VII. NAČIN UPOZNAVANJA ZAPOSLENIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA RADNOM MJESTU PRILIKOM STUPANJA NA RAD ILI PROMJENE RADNOG MJESTA, ODNOSNO PRIJE OBAVLJANJA ODREĐENIH RADOVA OD STRANE DRUGIH OSOBA TE VOĐENJE EVIDENCIJE

Članak 32.

Svakog zaposlenika koji prvi put dolazi na radno mjesto ravnatelj je dužan upoznati s opasnostima glede nastanka požara i eksplozije na tom radnom mjestu i njegovoj okolini te poduzimanju mjera zaštite da ne nastane požar ili eksplozija.

U slučaju kada se zaposlenik premješta s jednog radnog mjesta na drugo na kojem su opasnosti i mjere zaštite od požara različite od prethodnog, o neposrednim opasnostima i mjerama zaštite od požara koje mora provoditi na tom radnom mjestu dužan ga je upoznati ravnatelj, te ponoviti postupak sukladno stavku 2. ovog članka.

VIII. NAČIN UPOZNAVANJA ZAPOSLENIKA ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VODENJA EVIDENCIJE O TOME

Članak 33.

Svaki zaposlenik prije rasporeda na radno mjesto mora proći osnovno osposobljavanje u trajanju minimalno 8 školskih sati na način i po programu utvrđenom Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom (NN br. 61/94).

Osposobljavanje zaposlenika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za osposobljavanje koja ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

Isprava o osposobljenosti iz stavka 1. ovog članka čuva se u dosjeu radnika.

Članak 34.

O izvršenom osposobljavanju zaposlenika odgovorna osoba za zaštitu od požara vodi evidenciju. Uvjerenje o osposobljavanju zaposlenika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom čuva odgovorna osoba za zaštitu od požara.

IX. NAČIN OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA ZA NASTANAK I MOGUĆE POSLJEDICE OD POŽARA ILI TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE PRIJE STUPANJA NA RAD, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJE EVIDENCIJE

Članak 35.

Svaki zaposlenik mora proći osposobljavanje na način i po programu utvrđenom Pravilnikom.

X. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA S OPISOM ZADUŽENJA

Članak 36.

Sva oprema za gašenje požara mora se držati u ispravnom stanju.

Članak 37.

Dužnost odgovorne osobe za zaštitu od požara je da vodi skrb o redovitoj kontroli i ispravnosti opreme, te da vodi potrebnu dokumentaciju.

Članak 38.

U prostoru Škole postavljeni su i instalirani sljedeći sustavi, vatrogasna oprema i sredstva za gašenje požara:

- ručni vatrogasni aparati (broj, vrsta i raspored vatrogasnih aparata nalazi se u Prilogu koji je sastavni dio Pravilnika)
- hidrantska mreža - unutarnja
- sustav za daljinsko isklapanje el. energije
- sigurnosna (protupanična) rasvjeta.

Vatrogasni aparati

Članak 39.

Redovni pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara, koju imenuje ravnatelj, najmanje jednom svaka tri mjeseca i o tome vodi upisnik u koje unosi samo vizualna zapažanja (jesu li svi aparati na svojim mjestima, jesu li od zadnjeg pregleda korišteni te je li potrebno obaviti prijevremeno servisiranje, itd.).

Članak 40.

Periodični pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje periodičnih pregleda ručnih vatrogasnih aparata, a obavlja se najmanje jednom u godini.

Članak 41.

O izvršenom periodičnom pregledu ručnih vatrogasnih aparata vodi se upisnik, kojeg vodi odgovorna osoba na propisanom obrascu.

Članak 42.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata obavlja ovlaštena pravna osoba za obavljanje kontrolnih pregleda vatrogasnih aparata.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata obavlja se najmanje svake pete godine.

Hidranti (unutarnji)

Članak 43.

Hidranti i hidrantska mreža moraju se održavati u ispravnom stanju.

Članak 44.

U tu svrhu su:

- svi hidranti obilježeni oznakama
- za zidne hidrante osiguran je ormarić s propisanim poklopcima
- svaki zidni hidrant kompletniran je s jednim smotom vatrogasnih cijevi promjera 52 mm i mlaznicom

- osiguran je prostor oko hidranta stalno slobodnim da se hidrantu može nesmetano pristupiti, provjeriti najmanje jedanput mjesečno dostupnost i stanje svih hidranata, a otklanjanje uočenih kvarova povjeriti stručnoj osobi.

Članak 45.

Periodični pregled hidranata obavlja se u propisanom vremenskom periodu od strane ovlaštene pravne osobe koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnjih poslova.

O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju ispitivač je dužan izdati zapisnik iz kojeg će biti vidljivo ima li nedostataka i koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što treba učiniti da se ukloni nedostatak glede zaštite od požara. Ukoliko je prilikom ispitivanja utvrđeno ispravno stanje izdaje se uvjerenje.

Sustav za daljinsko isklapanje el. energije

Članak 46.

Sustav daljinskog isklopa el. energije mora se održavati u ispravnom stanju, tako da se:

- svi elementi daljinskog isklopa označe propisnim oznakama
- osigura prostor oko elemenata isklopa el. energije stalno slobodnim tako da se istima može neometano pristupiti.

Članak 47.

Periodični pregled sustava daljinskog isklopa el. energije obavlja se u propisanom vremenskom periodu od strane ovlaštene pravne osobe koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnjih poslova.

O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju ispitivač je dužan izdati zapisnik iz kojeg će biti vidljivo ima li nedostataka i koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što treba učiniti da se ukloni nedostatak glede zaštite od požara. Ukoliko je prilikom ispitivanja utvrđeno ispravno stanje izdaje se uvjerenje.

Sustav sigurnosne (protupanične) rasvjete

Članak 48.

Sustav sigurnosne (protupanične) rasvjete mora se održavati u ispravnom stanju, tako da se:

- svi elementi sigurnosno označe propisanim oznakama
- osigura prostor oko elemenata stalno slobodnim tako da se istima može neometano pristupiti
- usklade pozicije elemenata sigurnosne rasvjete s evakuacijskim putovima.

Članak 49.

Periodični pregled sustava sigurnosne rasvjete obavlja se u propisanom vremenskom periodu od strane ovlaštene pravne osobe koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnjih poslova.

O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju ispitivač je dužan izdati zapisnik iz kojeg će biti vidljivo ima li nedostataka i koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što treba učiniti da se ukloni nedostatak.

XI. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU UREĐAJA I INSTALACIJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR ILI EKSPLOZIJU

Članak 50.

Odgovorna osoba za zaštitu i unaprjeđenje od požara dužna je redovno pratiti stanje uređaja i instalacija čija neispravnost može prouzročiti požar ili eksploziju. U slučaju uočenih nepravilnosti dužni su obustaviti rad radi otklanjanja neispravnosti od strane stručnih službi ili ovlaštenog servisa.

Osnovne mjere zaštite od požara

Članak 51.

Pod osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite na električnim uređajima i instalacijama, mjere zaštite od požara na sustavu zaštite od djelovanja munje na građevinama (gromobranskim instalacijama) te mjere zaštite od požara na instalacijama grijanja.

Članak 52.

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije, rekonstrukcije ili gradnje čiji je cilj:

- zaštita osoba koje se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima
- zaštita drugih osoba koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini
- sprječavanje širenja požara - lokaliziranje (prvenstveno izvan područja građevine i njenih dijelova)
- očuvanje vrijednosti i dobara u građevini i građevinskim dijelovima
- očuvanje same građevine i njenih dijelova.

Članak 53.

Građevinske mjere zaštite od požara treba provoditi kod adaptacije ili rekonstrukcije ili gradnje nove građevine ili dijela građevine.

Izlazi i izlazni putovi

Članak 54.

Cjelokupan prostor na hodnicima i stubištima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i nezakrčen.

Nagazna površina podova na izlazima i izlaznim putovima ne smije imati nikakvih mehaničkih oštećenja, napuknuća te ne smije biti neravna, niti imati nagle promjene visine.

Članak 55.

Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strjelicom (standardnim simbolima) tako da su vidljivi i danju i noću.

Grafički planovi evakuacije moraju se postaviti na vidljivim mjestima u svim dijelovima građevine, na glavnim evakuacijskim putovima.

Osvjetljenje oznaka za evakuaciju može zamijeniti izrada tih oznaka na fluorescentnoj podlozi.

Članak 56.

Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da neovisno vode na ulicu ili otvoren siguran prostor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući odmicanje od građevine te brzo i sigurno napuštanje tog prostora.

Najveća dužina puta evakuacije osoba do sigurnog prostora može iznositi 50 m, a u katnim objektima 30 m (prilikom izvođenja rekonstrukcije postojeći objekt je potrebno prilagoditi).

Dužina puta evakuacije može se odrediti računski, koristeći pri tome horizontalnu brzinu kretanja osoba i vrijeme koje se smatra dovoljnim za udaljavanje do sigurnog prostora, te otpornost konstrukcije na požar.

Vrata na putovima evakuacije moraju biti izvedena tako da se otvaraju u smjeru evakuacije. Rukohvati i ograde na stepeništu moraju biti stabilno pričvršćeni za konstrukciju građevine.

Otvori u zidovima

Članak 57.

Sva vrata u građevini ili građevinskom dijelu moraju se lako zatvarati i otvarati. Moraju se otvarati u smjeru izlaza (evakuacije). Vratima se ne smije mijenjati smjer otvaranja.

Članak 58.

Svi prozori predviđeni za otvaranje moraju se lako otvarati. Prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena.

Prometnice i prilazi

Članak 59.

U cilju sprječavanja širenja požara, te radi osiguranja mogućnosti intervencije u slučaju požara mora se osigurati slobodan prostor oko građevine. Na tom prostoru ne smiju se skladištiti ili privremeno odlagati različiti predmeti i parkirati vozila.

Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima

Članak 60.

U glavnom razvodnom ormaru kao i u razvodnim ormarićima u pojedinim prostorijama moraju biti postavljene jednopolne sheme električnih instalacija sa svim potrebnim podacima.

Članak 61.

Za isključenje električne energije u slučaju hitne potrebe (požar) moraju na odgovarajući mjestima biti izvedene sklopke, koje treba postaviti izvan zone opasnosti od požara i eksplozije.

Članak 62.

Zabranjeno je upotrebljavati krpane, neispravne ili predimenzionirane električne osigurače kao i postavljati provizorne električne instalacije.

Topljivi osigurači i topljive sklopke moraju biti dimenzionirani da se vodovi ne smiju pregrijavati. Kraj svakog osigurača i sklopke moraju biti postavljene oznake kojem strujnom krugu pripada osigurač i sklopka.

Izmjene električnih osigurača ili druge poslove na električnim instalacijama i uređajima mogu obavljati samo zaduženi i ovlašteni električari.

Zamjena osigurača mora se obavljati samo originalnim ulošcima.

Članak 63.

Prostor oko razvodnih ormara mora uvijek biti slobodan. Razvodni ormari moraju biti zaključani kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama. Ključevi ormara moraju se nalaziti kod domara, odnosno na za to određenom mjestu.

Članak 64.

Na sklopkama mora biti jasno označen položaj isključeno/uključeno, s time da taj položaj označava i signalna žarulja.

Članak 65.

O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija i uređaja ispitivač je dužan izdati zapisnik iz kojeg će biti vidljivo ima li nedostataka i koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što treba učiniti da se ukloni nedostatak glede zaštite od požara.

Mjere zaštite od požara na sustavima za zaštitu djelovanja od munja (gromobranskim instalacijama)

Članak 66.

Na svim građevinama u kojima se obavlja djelatnost ili borave ljudi moraju biti postavljeni sustavi za zaštitu od djelovanja munje (gromobranske instalacije) sukladno tehničkim propisima.

Članak 67.

Gromobranska instalacija mora biti izvedena, održavana i postavljena tako da se spriječi svaka mogućnost nastanka požara zbog atmosferskog pražnjenja.

Članak 68.

Pregled gromobranskih instalacija tijekom upotrebe mora se obavljati:

- poslije svakog popravka
- nakon svakog udara groma u građevinu ili instalacije
- vizualno najmanje jedanput u dvije godine, a ispitivanje i mjerenje svakih šest godina.

O svakom pregledu mora se sastaviti zapisnik u koji se unose sve vrijednosti dobivene pregledom i mjerenjem, a iz kojeg se mora vidjeti je li instalacija ispravna, te ukoliko nije koji su popravci potrebni na njoj.

Mjere zaštite od požara na uređajima i instalacijama grijanja i klimatizacije

Članak 69.

Svi uređaji i instalacije zagrijavanja i klimatizacije moraju biti izvedeni i održavani tako da ne postoji opasnost od nastanka požara. Način zagrijavanja, vrsta grijaćih tijela i njihov smještaj moraju odgovarati namjeni prostorije.

Članak 70.

Instalacije i uređaji moraju se u utvrđenim rokovima pregledati i ispitati od strane ovlaštenih pravnih osoba. O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju instalacija i uređaja ispitivač je dužan izdati zapisnik iz kojeg će biti vidljivo ima li nedostataka, koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što treba učiniti da se ukloni nedostatak glede zaštite od požara.

Ostale mjere zaštite od požara

Članak 71.

U određenim dijelovima građevine u kojima se drže ili koriste zapaljive i eksplozivne tekućine i plinovi, drugi lako zapaljivi materijali, zabranjeno je pušenje, upotreba otvorenog plamena i alata koji iskri.

Smještaj i čuvanje navedenih tvari može se obavljati samo u posebnim skladišnim prostorima građevina koje su izgrađene za tu svrhu, a prema propisima o smještaju i čuvanju tih tvari.

Članak 72.

Svaki rad s otvorenim plamenom (plinski plamenici, aparati za zavarivanje, brušenje, rezanje, lemljenje) može se obavljati u prostorima tek nakon zatražene i odobrene dozvole odgovorne osobe za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara.

Za odlaganje nauljenih krpa te ostalog opasnog otpada, treba postaviti metalne posude s poklopcima.

Otpadni materijal (masti, masne krpe, plastična i druga ambalaža kao i drugi otpadni materijal) moraju se nakon završetka rada iznijeti iz radnih prostorija na za to određeno mjesto.

Članak 73.

Zapaljive tekućine ne smiju se bacati ili ispuštati u odvodnu kanalizacijsku mrežu.

Članak 74.

Zabranjeno je čistiti strojeve i uređaje zapaljivim tekućinama dok su u radu. Motorni benzini ne smiju se upotrebljavati za odmašćivanje, pranje i čišćenje strojeva.

XII. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPKA I PODUZIMANJE ODGOVARAJUĆIH POSTUPAKA I PODUZIMANJE ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENOG POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA

Članak 75.

Škola posjeduje prostore u kojima je povećani rizik od požara i tehnoloških eksplozija. U takvim slučajevima odgovorna osoba će stupiti u kontakt s odgovornom osobom iz ugovorne tvrtke i razraditi postupak za te slučajeve.

XIII. KRETANJE I PONAŠANJE U PROSTORIMA UGROŽENIM OD POŽARA

Članak 76.

Na ulazu u Školu mora se postaviti oznake kojima se zabranjuje pušenje i unošenje zapaljivih tvari.

Članak 77.

Zabranjen je ulazak u sve radne prostore Škole osobama pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.

Članak 78.

U prostoru Škole na vidljivom mjestu moraju biti istaknute upute u slučaju nastanka požara i plan evakuacije s označenim:

- izlaznim putovima
- mjestima na kojima su smješteni vatrogasni aparati
- mjestima na kojima je smještena glavna sklopka za napajanje el. energijom
- instalacijama i prostorijama povećanog rizika za nastanak požara.

XIV. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 79.

Svaki zaposlenik koji primijeti da je požar buknuo ili primijeti stanje koje bi moglo izazvati požar, dužan je bez odgode i bez obzira na veličinu požara odmah telefonom ili na bilo koji način o tome obavijestiti profesionalnu vatrogasnu postrojbu na broj telefona 193 ili Državnu upravu za zaštitu i spašavanje na broj telefona 112.

Članak 80.

Prilikom dojave moraju se dati sljedeći podaci:

- ime i prezime dojavljivača
- mjesto nastanka požara i najbliži pristup vatrogasnog vozila
- priroda događaja ili veličina požara
- koje su mjere poduzete u svezi gašenja
- ima li ugroženih ili ozlijeđenih osoba.

XV. MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE

Članak 81.

Sve osobe koje se kreću po Školi moraju biti upoznate s opasnostima i mjerama zaštite od požara.

Članak 82.

Radi sprječavanja nastanka požara u radnim prostorima zabranjeno je:

- upotrebljavati grijalice s otvorenim plamenom za dodatno zagrijavanje prostora
- pušiti
- ostavljati lako zapaljive predmete u blizini grijaćih tijela
- čistiti strojeve i predmete s lakozapaljivim tekućinama
- unositi u prostor Škole predmete koji ometaju normalno kretanje i smanjuju površinu puta izlaska iz radnih prostorija.

Članak 83.

Zabranjeno je paliti vatru u prostoru Škole.

XVI. POSTUPANJE ZAPOSLENIKA U SLUČAJU POŽARA

Članak 84.

Svaki zaposlenik Škole koji primijeti neposrednu opasnost za nastanak požara dužan je odmah ukloniti opasnost, odnosno ugasiti požar ako to može bez opasnosti za sebe ili druge osobe. Ako to nije u stanju učiniti sam, dužan je obavijestiti ostale zaposlenike i vatrogasnu postrojbu na telefon 193 ili DUZS na telefon 112.

Članak 85.

Ukoliko se radi o požaru većih razmjera ili ako se primijeti opasnost od nastanka požara većih razmjera, zaposlenik koji to primijeti dužan je odmah obavijestiti osobu zaduženu za provođenje mjera zaštite od požara ili ravnatelja telefonom ili na drugi najbrži način.

Članak 86.

Raspoloživim snagama pristupiti akciji gašenja požara imajući u vidu:

- požar se gasi u središtu požara
- istodobno s gašenjem mora se vrišti lokalizaciju požara
- koriste se sredstva koja će dati najveći učinak.

Članak 87.

Ako su požarom ugroženi ljudski životi treba poduzeti mjere njihovih spašavanja, odnosno omogućiti im izlaz koristeći zaštitnu opremu i sredstva za lokalizaciju plamena.

Članak 88.

Ako je požar nastao na el. Instalacijama ili drugim el. uređajima pod naponom, treba najprije isključiti električnu energiju i tek tada pristupiti gašenju. Kao sredstvo za gašenje upotrijebiti prah ili ugljični dioksid (CO₂).

Članak 89.

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar treba na mjestu požara:

1. osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću
2. osigurati dežurstvo koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara.

Članak 90.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se što prije nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 91.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na objekte i prostore koji su vlasništvu Škole i kojima gospodari Škola.

Članak 92.

U slučaju nesuglasja u provedbi ovog Pravilnika pravo tumačenja ima osoba ovlaštena za zastupanje Školom, točnije ravnatelj Škole.

Članak. 93.


Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara koji je stupio na snagu dana 4. travnja 2012. godine.

Članak 94.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, i isti će biti objavljen kako na oglasnoj ploči Škole tako i na službenim internetskim stranicama Škole.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana 26. veljače 2026. godine, a stupio je na snagu dana 7. ožujka 2026. godine.

Ravnateljica



Predsjednica Školskog odbora



OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA

Kneza Ivaniša Nelipića 2

KLASA: 007-01/26-02/2

URBROJ: 2182-28-26-1

Knin, 07.03. 2026.



PRILOG 1

UPISNIK PERIODIČNOG PREGLEDA VATROGASNIH APARATA

Redni broj	Mjesto aparata (prostorija/prostor)	Vrsta i oznaka aparata		Uočeni i otklonjeni nedostaci. Zamijenjeni dijelovi	Datum pregleda
		Tip	Tv. broj		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

Podaci o aparatima uklonjenim iz uporabe:

--

Bilješke:

--

Ime, prezime i stručna sprema osobe koja je obavila periodični pregled

--

Periodični pregled vatrogasnih aparata obuhvaća:

- vanjski pregled općeg stanja aparata obzirom na koroziju i oštećenja
- vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata
- pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu
- kontrolu radnog tlaka u aparatu (osim CO2 aparata)
- kontrolu ispravnosti manometra (ako je moguća)
- izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje
- pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obvezna zamjena oštećenih i dotrajalih dijelova i brtvi
- provjeru mase sredstva za gašenje, te upisivanje na samoljepivu naljepnicu i lijepljenje na aparat
- protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha.

Kod periodičnog pregleda vatrogasnih aparata punjenih prahom nakon isteka druge godine od dana prodaje i kod svakog sljedećeg periodičnog pregleda obaviti sve propisane radnje. Za aparate punjene prahom provjeriti stanje praha glede sipkosti i pojave grudica ili stranih tijela.

Uočene nedostatke ovlaštena osoba dužna je u potpunosti ukloniti, odnosno neispravne dijelove zamijeniti isključivo rezervnim dijelovima proizvođača aparata i sredstvom za gašenje, odnosno rezervnim dijelovima odobrenim za uporabu od strane proizvođača aparata. U svakom drugom slučaju aparat se mora ukloniti iz uporabe.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

Kontrolno ispitivanje obavlja se svake pete godine, a obuhvaća sve radnje obuhvaćene periodičnim pregledom, uz dodatak sljedećih radnji:

- kod aparata sa stalnim pritiskom - oslobađanje pritiska iz aparata i otvaranje spremnika
- rasklapanje zatvarača ili ventila
- provjera mehanizma za aktiviranje i zamjena svih brtvi
- provjera svih usponskih cijevi
- aparati napunjeni prahom - isprazniti prah uz provjeru stanja praha glede sipkosti i pojave grudica
- aparati napunjeni halonom - isprazniti halon iz spremnika
- pregledati unutrašnjost spremnika

- punjenje spremnika vodom čija je temperatura ne smije biti viša od 200 °C niti niža od 50 °C uz dodatak inhibitora korozije te tlačno ispitivanje čvrstoće spremnika ispitnim tlakom za 50% većim od dopuštenog radnog tlaka ili najmanje za 5 bara većim od tog tlaka. Povećanje ispitnog tlaka na zadanu vrijednost mora se obaviti u vremenu od 30 s. Posuda mora biti pod tlakom dovoljno dugo da se može obaviti pregled., ali ne kraće od 30 s. Ako se prilikom ispitivanja uoče oštećenja, propuštanje ili trajne deformacije, spremnik se treba ukloniti iz uporabe
- sušenje ispitivanog spremnika iznutra i izvana
- utiskivanje na dno spremnika oznake godine ispitivanja i znaka ovlaštene tvrtke koja je obavila ispitivanje osim za spremnike aparata sa prahom
- prije ponovnog punjenja spremnika aparata s prahom na dno spremnika staviti prsten, koji je izrađen od metala otpornog na koroziju na kojem treba na neizbrisiv način označiti godinu u kojoj treba obaviti kontrolno ispitivanje. Brojčano označavanje na neizbrisiv način drugog i sljedećih kontrolnih ispitivanja treba biti na istom prstenu utiskivanjem dviju zadnjih znamenki godine u kojoj treba obaviti pregled pri čemu ne smije doći do deformacije prstena
- provjera tlaka otvaranja ventila sigurnosti osim rasprskavajućih membrana
- zamjena rasprskavajućih membrana na ventilima sigurnosti.

Nakon ispitivanja aparat napuniti prema uputi proizvođača istovrsnim sredstvom za gašenje. Nakon obavljenog kontrolnog ispitivanja na aparat postaviti oznaku (naljepnicu, zaštitna traka, boja i sl.) bez čega se aparat ne može staviti u funkciju.

Ovlaštena pravna osoba obvezna je o izvršenim periodičnim pregledima i kontrolnim ispitivanjima voditi evidenciju. Evidencija sadrži podatke o tipu, tvorničkom broju i korisniku aparata te o datumu obavljenih ispitivanja.

PRILOG 2

ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE POŽARNO - OPASNIH RADOVA (npr. zavarivanje)

Datum	Prostor na kojem se izvode radovi	Odgovorna osoba izvođača radova	Odobrio izvođenje radova	Napomena

Voditelj upisnika

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA

1. OSNOVE GORENJA I GAŠENJA

a) Osnovni pojmovi o gorenju 2 sata

- podjela tvari s obzirom na gorivost
- agregatna stanja
- uvjeti potrebni za nastanak gorenja
- produkti gorenja
- temperatura paljenja
- zrak (kisik)

b) Osnovni pojmovi o gašenju

- voda
- CO₂
- prah
- priručna sredstva
- mjere gašenja
- uporaba opreme i sredstva gašenja

2. POŽARNE OPASNOSTI I MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

- uzroci nastajanja požara 2 sata
- uvjeti za sirenje požara
- mjere zaštite kod rukovanja i rukovanja zapaljivim tekućinama i plinovima, el. instalacijama te evakuacija

3. OPREMA I SREDSTVA ZA GAŠENJE

- ručni aparati za gašenje požara i njihova primjena 1 sat
- hidranti, hidrantska oprema i njihova primjena
- priručna sredstva i njihova primjena

4. GAŠENJE U POSEBNIM UVJETIMA 1 sata

- el. instalacije
- zapaljive tekućine
- zapaljena osoba
- uređaji

5. PRAKTIČNA VJEŽBA 2 sata

UPUTE ZA SIGURAN RAD

POŽAR I EKSPLOZIJE

- svi uređaji, strojevi i instalacije na el. pogon, kao i sredstva i uređaji za gašenje požara moraju se redovito ispitivati i održavati u ispravnom stanju
- sva oprema i sredstva za gašenje požara (aparati) moraju biti smješteni na vidljivom mjestu i u svakom trenutku dostupni, a radnici moraju poznavati njihov raspored
- radnici moraju biti osposobljeni iz područja zaštite od požara
- radnici su dužni svakodnevno provoditi preventivne preglede sredstava rada, opreme i instalacija u smislu zaštite od požara
- sve uočene nedostatke radnici su dužni odmah prijaviti nadređenoj (odgovornoj) osobi koja je dužna osigurati otklanjanje istih
- ventilacijski kanali moraju se održavati, ispitivati i čistiti u skladu s propisima. Do završetka rada, isključiti dovod struje na strojevima i uređajima
- ne ostavljajte bez nadzora uključene električne uređaje ili plinska trošila
- u slučaju vatre, dima ili mirisa paljevine odmah obavijestite odgovornu osobu u smjeni
- odgovornoj osobi odmah prijavite i svaku drugu sumnjivu situaciju ili osobu (navedite jasno točan opis mjesta i prirodu nezgode ili događaja)
- ukoliko je objavljena evakuacija građevine ili dijela građevine u kojoj se nalazite mimo krenite prema najbližem slobodnom izlazu
- vodite računa o teško pokretnim, ozlijeđenim osobama ili posjetiteljima koji ne poznaju raspored izlaza odnosno način evakuacije u građevini
- osigurajte pristup zgradama vatrogasnim vozilima i putove za evakuaciju ljudi
- spašavanje osoba ima prednost pred gašenjem
- izbjegavajte dim, izlaganjem dimu gubite svijest
- vatrogasnim aparatom gasite požar s udaljenosti od oko 5 metara
- ne otvarajte naglo vrata, držite se što nize podu, tj. u sagnutom položaju
- na otvorenom prostoru gasite niz vjetar

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

HITNA POMOĆ 194

VATROGASNA POSTROJBA 193

POLICIJA 192

DUZS 112

NAPUTCI ZA SIGURAN RAD I POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA ZA ZAPOSLENE I POSJETITELJE GRAĐEVINE

1. Svaki zaposlenik ili posjetitelj građevine koji prvi opazi neposrednu opasnost od nastanka požara ili opazi požar dužan je ukloniti opasnost odnosno početi gasiti požar prema svojem znanju i mogućnostima, a uz korištenje odgovarajućih sredstava, ako to može bez opasnosti za sebe ili druge osobe.
2. Ako to ne može učiniti sam, dužan je odmah obavijestiti ostale djelatnike i:
 - **DUZS** **tel. 112**
 - **vatrogasnu postrojbu** **tel. 193**
 - **policiju** **tel. 192**
3. Prilikom dojave o nastalom požaru osoba daje sljedeće podatke:
 - ime i prezime i broj telefona s kojeg se javlja
 - mjesto (lokacija) požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe
 - je li požar u građevini ili na otvorenom prostoru
 - vrsta materijala koji gori (tekućina, plin, drvo, plastika, guma i sl.)
 - ima li u požaru ozlijeđenih.
4. Prije napuštanja prostorija građevine i početka gašenja požara zaposlenici na svom radnom mjestu moraju:
 - spašavati i evakuirati eventualno ugrožene osobe
 - spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz prostora građevine, a posjetitelje građevine izvesti izvan građevine.